

Základní informace o přístupnosti

Název úřadu/instituce:	MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Sídlo:	Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10 – Vršovice
Kontaktní telefon:	+420 267121 111
E-mail:	info@mzp.cz ; posta@mzp.cz
Internetová stránka	www.mzp.cz

1) Přístup k objektu

Parkování:

U objektu se nachází vyhrazené parkovací stání pro osoby se zdravotním postižením: ANO/~~NE~~

Trasa od vyhrazeného parkovacího stání ke vstupu do budovy je bezbariérová (v cestě nejsou žádné nerovnosti, překážky ani schody): ANO/~~NE~~

Veřejná doprava:

V blízkosti objektu se nachází zastávka veřejné dopravy: ANO/~~NE~~ (*TRAM i BUS, název Slávia, Nádraží Eden*)

Trasa od zastávky ke vstupu do objektu je bezbariérová (bez nerovností, převýšení, překážek nebo schodů): ANO/~~NE~~

2) Vstup do objektu

Hlavní vchod:

Vstup do budovy je přímo z chodníku: ANO/~~NE~~

Před hlavním vchodem se nachází:

- schodiště nebo vyrovnávací stupně: ANO/~~NE~~ (*do hlavní budovy schodiště o 9stupních bez zábradlí, z ulice Bělocerkevská schodiště o 8stupních se zábradlím umístěným po stranách tohoto schodiště, z ulice Vršovická o 8stupních se zábradlím umístěným uprostřed schodiště a z ulice Kodaňská o 6stupních se zábradlím umístěným po stranách tohoto*).
- rampa: ANO/~~NE~~ (*délka 20 m s jedním ramenem a bez zábradlí*).
- zvedací plošina: ANO/~~NE~~

U hlavního vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ~~ANO/NE~~
- zvonek k přivolání obsluhy: ~~ANO/NE~~
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ~~ANO/NE~~
- interkom: ~~ANO/NE~~
- jiné: ~~ANO/NE~~

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ~~ANO/NE~~

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ~~ANO/NE~~

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ~~ANO/NE~~

Za vstupními dveřmi se nachází schody: ~~ANO/NE~~

Schody lze překonat rampou: ~~ANO/NE~~, zdvihací plošinou: ~~ANO/NE~~

U hlavního vchodu je umístěna směrovka k alternativnímu bezbariérovému vchodu: ~~ANO/NE~~

Alternativní bezbariérový vchod (pokud je):

Bezbariérový vstup do objektu je zajištěn:

- rampou: ~~ANO/NE~~
- zdvihací plošinou: ~~ANO/NE~~
- výtahem přístupným z venkovního prostoru: ~~ANO/NE~~

U bezbariérového vchodu se nachází:

- akustický orientační majáček: ~~ANO/NE~~
- zvonek k přivolání obsluhy: ~~ANO/NE~~
- zvonek k přivolání obsluhy se světelnou signalizací: ~~ANO/NE~~
- interkom: ~~ANO/NE~~
- jiné: ~~ANO/NE~~

Šířka vstupních dveří je alespoň 80 cm: ~~ANO/NE~~

Vstupní dveře jsou dvoukřídlé: ~~ANO/NE~~

Vstupní dveře se otevírají automaticky (na fotobuňku): ~~ANO/NE~~

3) Pohyb po objektu

Objekt má více podlaží: ANO/~~NE~~ (1. PP až 9. NP)

V budově se nachází schodiště: ANO/~~NE~~

Zdvihací plošina:

Schodiště lze překonat zdvihací plošinou: ANO/~~NE~~

- typ: svislá (pohyb vertikální)
- velikost přepravní desky: 1 400 mm x 1 100 mm
- nosnost: 250 kg
- tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/~~NE~~

Výtah:

V objektu se nachází výtah propojující všechna podlaží: ANO/~~NE~~

- Před vstupem do výtahu se nachází dostatečně velká manipulační plocha (min. 150x150cm): ANO/~~NE~~
- Výtah je průchozí: ANO/~~NE~~
- Přivolávací tlačítka výtahu na nástupních místech jsou umístěna ve výšce 80-120cm: ANO/~~NE~~
- Přivolávací tlačítka na nástupních místech jsou označena Braillovým písmem a reliéfním písmem: ANO/~~NE~~
- Na nástupních místech je instalován systém pro optické a akustické hlášení: ANO/~~NE~~
- Výtah má dostatečnou velikost kabiny (min. 100 x 130 cm): ANO/~~NE~~
- Uvnitř kabiny se nachází:
 - ovladač s tlačítky: ANO/~~NE~~, ovladač s tlačítky ve výšce 0,8 m
 - ovladač s tlačítky s Braillovo písmo: ANO/~~NE~~
 - dotykový displej: ANO/~~NE~~ (tlačítkové ovladače)
 - zrcadlo: ANO/~~NE~~
 - sklopné sedátko: ANO/~~NE~~
 - madlo: ANO/~~NE~~
 - akustický hlásič směru jízdy a označení podlaží: ANO/~~NE~~

- o informační panel ukazující umístění výtahu v jednotlivých podlažích: ANO/~~NE~~
- o nouzové tlačítko pro přivolání obsluhy: ANO/~~NE~~
- o indukční smyčka se symbolem: ANO/~~NE~~
- o interkom: ANO/~~NE~~, bez světelné signalizace a přenosu obrazu

V budově se v rámci jednoho podlaží nachází vyrovnávací stupně/schodiště: ANO/~~NE~~

Vyrovnávací stupně/schodiště lze překonat rampou či jiným způsobem: ANO/~~NE~~ (*vertikální zdvihací plošina*)

4) Vybavení vnitřních prostor

V objektu se nachází informační přepážka: ANO/~~NE~~

O umístění informační přepážky/recepce informuje fráze majáčku: ANO/~~NE~~

Od vchodu vede směrem k recepci/informační přepážce vodicí linie: ANO/~~NE~~

Je možné požádat o zajištění doprovodu po budově: ANO/~~NE~~ (*prostřednictvím navštěvované osoby*)

Objekt je vybaven informačním a navigačním systémem (orientační plánek apod.): ANO/~~NE~~

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) šatna: ANO/~~NE~~

Klientská zóna:

V objektu se nachází klientské přepážky: ANO/~~NE~~

V objektu je klientská přepážka využitelná i osobami na vozíku: ANO/~~NE~~

Od vstupu, příp. od recepce vede k přepážkám vodicí linie: ANO/~~NE~~

V objektu se nachází přepážka vybavena indukční smyčkou: ANO/~~NE~~

Ke komunikaci je možné použít interní tablet napojený na tlumočení do českého znakového jazyka či přepis mluveného slova: ANO/~~NE~~

Vyvolávací systém:

V objektu se nachází vyvolávací systém/pořadník: ANO/~~NE~~

Zařízení pro vyvolávací systém je dostupné i pro osobu na vozíku: ANO/~~NE~~

Vyvolávací systém je vybaven hlasovým výstupem: ANO/~~NE~~

K vyvolávacímu systému/pořadníkovi je možné se připojit přes vzdálený přístup: ANO/~~NE~~

Hygienické zázemí

V objektu se nachází přístupná (bezbariérová) toaleta: ANO/~~NE~~ (přízemí)

Přístupná toaleta je:

- volně přístupná: ANO/~~NE~~
- odemykatelná prostřednictvím Euroklíče: ~~ANO~~/NE
- viditelně označena nápisem, příp. symbolem: ANO/~~NE~~
- označena reliéfním popisem: ANO/~~NE~~
- přístupná: přímo z chodby/z předsíně: ANO/~~NE~~

Kabina přístupné toalety má rozměry alespoň 160x160cm: ANO/~~NE~~

Šířka dveří přístupné toalety je alespoň 80 cm: ANO/~~NE~~

Dveře se otevírají ven: ANO/~~NE~~

Uvnitř kabiny přístupné toalety se nachází:

- mísa se sedátkem ve výšce 48,0 cm
- pevné madlo: ANO/~~NE~~
- sklopné madlo: ANO/~~NE~~
- velké umyvadlo: ANO/~~NE~~
- malé umývatko: ~~ANO~~/NE
- zrcadlo: ANO/~~NE~~
- ovladač nouzové signalizace: ANO/~~NE~~
- přebalovací pult: ~~ANO~~/NE