

Brno dne 27. ledna 2026
Č. j.: MZP/2025/240/1624
Sp. zn.: ZN/MZP/2025/240/226

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IV (dále jen MŽP), jako správní orgán příslušný podle § 12 písm. b) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 148/2023 Sb.), k vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále též JES) vydává na žádost **ČEPS, a. s., IČO 257 02 556, se sídlem Praha, Elektrárenská 774/2**, v zastoupení ČEPS Invest, a. s., IČO 246 70 111, se sídlem tamtéž (dále stavebník nebo žadatel), ze dne 02.06.2025, k záměru „*Vedení 400 kV V406/407, Kočín – Mírovka, lokální změny trasy vedení, lokalita st. č. 243, 244*“, na pozemcích parc. č. 1198 a 1219 v k. ú. Leskovice (dále také záměr), podle projektové dokumentace zpracované ELEKTROTRANS a.s., IČO 256 55 558, se sídlem Praha, Kačírkova 982/4 (hlavní projektant: Ing. Luděk Krba, ČKAIT – 1005721, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb), stupeň: DSpP, datum: 17.02.2025, v poslední verzi vložené do portálu stavební správy – číslo záměru: Z/2025/69466, ID dokumentace: SR00X0138PPY (dále jen projektová dokumentace), podle § 6 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb., ve spojení s § 12 odst. 2 a § 83 odst. 8 písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.), s § 17 odst. 1 a 7 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon č. 254/2001 Sb.), a s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 500/2004 Sb.), toto

S O U H L A S N É J E D N O T N É E N V I R O N M E N T Á L N Í S T A N O V I S K O .

I.

Záměr „Vedení 400 kV V406/407, Kočín – Mírovka, lokální změny trasy vedení, lokalita st. č. 243, 244“ je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

- a) V souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. se uděluje souhlas se zásahem do krajinného rázu, a to bez stanovení podmínek.**
- b) V souladu s § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb. se uděluje souhlas vodoprávního úřadu ke stavbě v ochranném pásmu 2a stupně podzemního**

zdroje Leskovice a v ochranném pásmu III. stupně vodárenské nádrže Švihov na Želivce, za předpokladu splnění následující podmínky:

1. Bude zpracován plán opatření pro případ havárie podle § 39 zákona č. 254/2001 Sb. (dále jen havarijný plán), který bude předložen ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu a schválen ještě před zahájením stavebních prací. Na stavbě budou vždy prostředky pro likvidaci případné havárie.

Toto JES se vydává namísto následujících správních úkonů:

- souhlas se zásahem do krajinného rázu podle § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.
- souhlas podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb.

O d ů v o d n ě n í

Dne 07.07.2025 obdrželo MŽP postoupenou žádost stavebníka o vydání JES k výše uvedenému záměru, který podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 283/2021 Sb.), a z tohoto důvodu se k němu namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí podle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb. vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Příslušnost MŽP k vydání JES podle § 12 písm. b) zákona č. 148/2023 Sb. je dána skutečností, že předmětný záměr představuje lokální změnu dlouhodobě připravované liniové stavby nového dvojitého nadzemního vedení s přenosovým napětím 400 kV o celkové délce cca 121 km, které propojí transformovnu (TR) Kočín umístěnou poblíž jaderné elektrárny Temelín s TR Mírovka umístěnou v Kraji Vysočina, a to s názvem „V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“. Podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), v tehdy platném znění, bylo Ministerstvem životního prostředí, odborem posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, k této liniové stavbě vydáno dne 26.04.2011 tzv. „*stanovisko EIA*“. Podle článku II. bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., k ověření souladu obsahu uvedeného stanoviska EIA s požadavky právních předpisů, které zpracovávají směrnici EIA, bylo poté dne 16.05.2016 vydáno závazné stanovisko s podmínkami pro navazující řízení (jeho platnost byla později prodloužena). Souhlasné závazné stanovisko EIA je (včetně podkladů) dostupné na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP281.

Ministerstvo pro místní rozvoj pak pro stavbu „*V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV*“ vydalo dne 20.02.2024 územní rozhodnutí č. j. MMR-11516/2024-83 (MMR-5406/2016-83), které po zamítnutí rozkladu (rozhodnutím ministra č. j. MMR-55291/2024-31 ze dne 04.09.2024) nabylo dne 19.09.2024 právní moci (dále jen územní rozhodnutí). Toto pravomocné územní rozhodnutí (vydané na základě starší právní úpravy) stavebníka opravňuje i k realizaci stavby (je v něm výslovně uvedeno, že stavební řízení se nevede, když záměr nevyžaduje ani ohlášení).

Celá liniová stavba je současně vybranou stavbou energetické infrastruktury podle § 1 odst. 4 písm. a) zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, výslovně uvedenou v bodě 5. přílohy č. 1 k tomuto zákonu.

Záměr představuje lokální změnu již povoleného záměru nové liniové stavby, která spočívá v úpravě 2 stožárů trasy nového vedení 400 kV – st. č. 243 a 244, na zemědělsky obdělávaných pozemcích parc. č. 1198 a 1219 v k. ú. Leskovice – z důvodu dodržení bezpečných normových vzdáleností při křížení stávajícího vedení 110 kV. Realizací záměru dojde u dvou stožárových míst ke změně typu stožárové konstrukce a zejména k nárustu jejich výškových a půdorysných parametrů. Budou použity stožáry typové řady DUNAJ – kotevní stožár č. 243, typu RV+16

o výšce 59,8 m nad terénem (původně o výšce 55,8 m), a kotevní stožár č. 244, typu RV+12 o výšce 55,8 m nad terénem (původně o výšce 44,0 m). Plocha nadzemní části základů bude u stožáru č. 243 nově činit 263 m² a u stožáru č. 244 pak 225 m².

Žádost o JES obsahuje mj. platný **odkaz na projektovou dokumentaci záměru vloženou do portálu stavební správy** (dostupného na <https://portal.stavebnisprava.gov.cz>). Stavebník k žádosti (vedle plné moci a pověření k zastupování) připojil následující dokumenty:

1. **„Lokální změny trasy vedení a jejich vliv na krajinný ráz“** – zpracovatel Mgr. et Ing. Roman Bukáček, Studio B&M, dat.: 12.03.2025, verze 10, el. podpis 2025.05.01 (dále posudek)
2. **„Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“** – zpracovatel Mgr. Vladimír Melichar, autorizovaná osoba, v Karlových Varech dne 30.03.2025.

Prostudováním žádosti MŽP zjistilo, že tato neobsahuje všechny náležitosti ve smyslu § 3 zákona č. 148/2023 Sb., ve spojení se zákonem č. 114/1992 Sb., zákonem č. 254/2001 Sb. a zákonem č. 541/2020 Sb., resp. trpí též jinými vadami ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., proto stavebníka přípisem ze dne 22.07.2025 vyzvalo k odstranění identifikovaných nedostatků. Žádost byla postupně **doplňována** ve dnech 24.07.2025, 08.08.2025, 27.08.2025, 19.09.2025, 29.09.2025, 17.10.2025, 29.10.2025 a 12.11.2025, kdy **doložením aktualizace „Hodnocení vlivu zásahu na zájmy ochrany přírody podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb.“ - zpracovatel Mgr. Vladimír Melichar, autorizovaná osoba, s datem 31.10.2025** (dále jen aktualizované hodnocení), byly nedostatky žádosti o JES odstraněny.

Vedle výše uvedeného MŽP při vydání JES vycházelo i z dalších, relevantních správních úkonů, vydaných v minulosti k projektové dokumentaci celé liniové stavby „V406/V407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“, resp. vydaných aktuálně k nyní řešenému záměru lokální změny:

- vyjádření Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence – č. j. MZP/2025/710/764 ze dne 28.04.2025 – vydané z pozice ústředního správního úřadu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí,
- stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 59531/2025 ze dne 01.07.2025 podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. – záměr lokální změny nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí (Natura 2000) na území Kraje Vysočina,
- závazné stanovisko Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 16556/2016 OZPZ 3007/2015 Go ze dne 13.04.2016 – souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) podle § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 334/1992 Sb.), pro účely realizace celé liniové stavby, ve znění závazného stanoviska č. j. KUJI 80207/2019 OZPZ 3007/2015 Go ze dne 15.10.2019 (o změně č. 1 podmínek souhlasu s odnětím půdy ze ZPF), jakož i závazného stanoviska Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VII, č. j. MZP/2022/560/1712 ze dne 11.11.2022, vydaného podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb. z pozice nadřízeného správního orgánu (dále jen souhlas s odnětím půdy ze ZPF),
- rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 25216/2017, OZPZ 2393/2016 Sla ze dne 05.06.2017 – povolení výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů (ZCHD) živočichů podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb. (pro část trasy liniové stavby vedenou na území Kraje Vysočina), ve znění rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2017/560/1638 ze dne 27.09.2018 (vydaného z pozice odvolacího orgánu),

- a přípis Povodí Vltavy, státní podnik, zn. PVL-11354/2025/410 ze dne 20.03.2025, jímž bylo k záměru lokální změny vydáno stanovisko příslušného správce povodí a současně vyjádření správce drobného vodního toku – DVT IDVT 10255052.

Součástí žádosti o JES byla i žádost o další změnu souhlasu s odnětím půdy ze ZPF, v souvislosti s navrženým záměrem. Podle názoru MŽP, opírajícího se mj. o § 21 odst. 4, ve spojení s § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., mají-li být změněny podmínky souhlasu vydaného podle § 9 odst. 8 tohoto zákona (formou závazného stanoviska, před účinností zákona č. 148/2023 Sb.), potřebná změna souhlasu nebude integrována do JES. Příslušnost ke změně podmínek vydaného souhlasu s odnětím půdy ze ZPF vyplývá v řešeném případě z § 17a písm. c), ve spojení s § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb. V daném kontextu MŽP žádost stavebníka v této části postoupilo k přímému vyřízení formou změnového závazného stanoviska Krajskému úřadu Kraje Vysočina jako věcně a místně příslušnému orgánu ochrany ZPF, usnesením poznamenaným do spisu dne 14.11.2025 (§ 12 zákona č. 500/2004 Sb.), a žadatele o svém postupu vyrozumělo.

MŽP rozhodlo usnesením poznamenaným dne 09.01.2026 do spisu (podle § 5 odst. 2 zákona č. 148/2023 Sb.) o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o JES, a to do 31.01.2026.

Dopisem ze dne 13.01.2026 bylo o vyřizované žádosti (resp. o zamýšleném zásahu) informováno občanské sdružení Hlas krajiny, z.s., IČO 237 53 218, se sídlem Dobešov 5, Černovice (dále jen spolek), na základě jeho žádosti evidované MŽP ve smyslu § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.

Nato MŽP obdrželo podání spolku datované dnem 21.01.2026 s názvem „*Vyjádření, uplatnění námitek a žádost o vydání rozhodnutí o účastenství k žádostem o vydání Jednotného environmentálního stanoviska (JES) č. j. MZP/2026/240/116*“. Jak již byl spolek dříve poučen, žádost o JES se nevyřizuje ve správním řízení podle § 9 zákona č. 500/2004 Sb., o účastenství v procesu přípravy a vydávání JES tak nelze hovořit, tím méně rozhodovat. Závazné stanovisko je úkonem podle části čtvrté zákona č. 500/2004 Sb., vydávaným v procesu bez účastníků. Nicméně MŽP se obsahem podání spolku zabývalo, tzn., že tento vzalo jako další podklad pro vydání JES.

MŽP žádost posoudilo z hlediska všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb. do JES integrovány, se závěrem, že **s výjimkou změny souhlasu s odnětím půdy ze ZPF řešené samostatně Krajským úřadem Kraje Vysočina, bez jejíhož vydání není možné záměr podle zákona č. 283/2021 Sb. povolit**, řešená lokální změna nevyžaduje vydání žádného dalšího správního úkonu nad rámec správních úkonů uvedených v závazné části tohoto JES. Na základě předložené žádosti pak MŽP dospělo k závěru, že záměr je možno ve vztahu ke všem zbývajícím zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a proto vydalo toto souhlasné JES.

A. Posouzení z hlediska zákona č. 114/1992 Sb.

Jak je v aktualizovaném hodnocení uvedeno, realizace lokální změny nadzemního vedení 400 kV bude obnášet úpravu plochy základů, spolu s navýšením 2 stožárů na zemědělských pozemcích. Při budování základů dojde k odstranění a transportu zeminy a vegetačního krytu, k čemuž je nutné získat (lokální změně odpovídající) změnu souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podle zákona č. 334/1992 Sb. (v podrobnostech viz předchozí odstavce).

Změna se nedotýká významných krajinných prvků (VKP), ani nenaruší ekologickou stabilitu vzdálenějších VKP (§ 3 odst. 1 písm. b), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.). V zájmovém území nerostou žádné památné stromy, tudíž nebudou záměrem ohroženy (§ 46 zákona č. 114/1992 Sb.). Záměr se také nenachází blíže než 30 m od hranice pozemku určeného k plnění funkce lesa. Lokální změnou nebude ovlivněno žádné zvláště chráněné území (ZCHÚ).

Lokální změna nadzemního vedení nevyžaduje žádné kácení dřevin, avšak před provedením celé liniové stavby „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ v délce cca 121 km (která je již

povolena a není vlastním předmětem záměru, k němuž je JES vydáváno), je stavebník povinen získat od příslušných obecních a městských úřadů povolení k záměrem celé liniové stavby vyvolanému **kácení dřevin** rostoucích mimo les v souladu s § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. (MŽP je z jiné úřední činnosti známo, že některé z předmětných žádostí jsou již administrovány).

V rámci **vyhodnocení zásahu do krajinného rázu** vycházelo MŽP především z následujících zjištění a skutečností: Podle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. je krajinný ráz, kterým se rozumí zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, chráněn před činnostmi snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu a zásahy do něj mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Nástrojem k ochraně tohoto právního institutu je vydávání souhlasu k činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Z těchto činností je pak v zákoně zdůrazněno umísťování a povolování staveb.

Z hlediska dotčení krajinného rázu byla celá liniová stavba projednána s příslušnými orgány ochrany přírody na základě tehdy vypracovaného krajinářského projektu (též v intencích závěrů rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 As 125/2015 - 75 ze dne 09.05.2016, dostupného na www.nssoud.cz), kdy příslušné dotčené orgány shledaly zásah za únosný a vydaly souhlasná závazná stanoviska za podmínek ke zmírnění negativních vlivů na krajinný ráz, které byly stavebním úřadem převzaty do výrokové části územního rozhodnutí, a to konkrétně následující:

„94. Budou dodrženy podmínky optimalizace umístění a vzhledu stožárů nadzemního elektrického vedení (Studio B&M, sdružení fyzických osob, Žďár nad Sázavou - Praha, 10.6.2013, aktualizace 2018).

95. Prostor paty jednotlivých stožárů bude ponechán bez údržby, aby mohlo dojít k přirozenému náletu rostlin a keřů. V případě náletu stromů je možné odstranit jednotlivé stromy, které svou výškou převyšují příslušné normy.“

Nyní je v posudku lokální změna hodnocena vůči zjištěním předcházejících hodnocení vlivu celé liniové stavby na krajinný ráz, zvláště (v něm blíže identifikované) aktualizaci ze dne 28.8.2018.

Lokální změna trasy vedení je situována do prostoru obce Leskovice, zahrnuje 2 stožárová místa mezi sídly Moraveč, Leskovice a Nová Cerekev, v lokalitě Na Dílech. Mezi stožáry č. 243 a 244 bude křížena železniční trať č. 224 Tábor – Horní Cerekev (povolená trasa zůstává beze změny). Na stranách č. 31 a 32 posudku je vyobrazena názorná vizualizace s komentáři autora: „Obr. 36 Vymezení míst k vizualizaci změn u Leskovic s vyznačením směrů pohledu (šipky)“ a „Obr. 37 Ilustrativní zobrazení vedení V406/407 po realizaci změny v prostoru u Vysoké Lhoty, kde trasa vedení přechází krátké oblé návrší nad mělkým zářezem Novodvorského potoka stožáry č. 243 (zakrytý stromem) a č. 244 (barva obou stožárů: zelená RAL 6011), z pohledů od Nové Cerekve se změna projeví jen mírně, spíše neznatelně.“

V daném místě jde o krajinu kulturní s běžnými hodnotami a z hlediska krajinářského s dílčími vyššími hodnotami. V konvenčně využívané mozaice intenzivně obdělávané zemědělské krajiny, je obraz krajiny utvářen venkovskou krajinou v okolí vsí Zlátenky, Leskovic a Moravče, s prvky harmonicky utvářené krajiny (významné dílčí fragmenty jejího historického uspořádání). K tomu v souběhu s povoleným, novým vedením prochází trasa stávajícího vedení 110 kV. Krajinářská hodnota tedy byla již v minulosti snížena. Prostor je pohledově částečně otevřený k jihu. Změna výšky stožárů – st. č. 243 (+ 4 m) a st. č. 244 (+ 11,8 m) – lokálně posiluje celkový vliv stavby nového vedení V406/407 vůči pozitivním znakům krajinného rázu v území. U stožáru č. 243 půjde o změnu skoro zanedbatelnou. Stožár č. 244 je položen do prostoru Výmoly, jihovýchodně od jižního okraje Leskovic. Změna jeho výšky se v krajině (z hlediska kumulace celého vlivu již povoleného, nového vedení na krajinný ráz) podle posudku projeví mírně v prostoru krajinného rámce Leskovic a Moravče – v plochem závěru údolí Cerekvického potoka, jakož i v obrazu sídla Leskovice. Změna se může projevit i v obrazu krajinného rámce tvořícím kulisu kostela v Nové

Cerekvi. Nicméně ve výsledku se bude jednat jen o lokální posílení již zjištěného vlivu uvedeného v hodnocení z roku 2018 (k odsouhlasení fatální změny v harmonickém měřítku a ve vztazích v krajině došlo již prostřednictvím územního rozhodnutí).

Vzhledem k relativně malému rozsahu aktuálně řešeného záměru je možno konstatovat, že toto dotčení krajinného rázu nevyvolá změnu, jež by dále výrazněji snížila či změnila jeho estetickou či přírodní hodnotu. Zásah nebude působit negativně ani vůči zachování VKP, ZCHÚ, kulturních dominant krajiny, harmonického měřítko a vztahům v krajině, proto je **souhlas** ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. **udělen bez stanovení podmínek**.

Ke stavbě „V406/407 Kočín – Mírovka, nové vedení 400 kV“ je vydáno **rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina č. j. KUJI 25216/2017, OZPZ 2393/2016 Sla ze dne 05.06.2017 – povolení výjimek ze zákazů u ZCHD podle § 56 odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb.** (vydané pro část trasy liniové stavby vedenou na území Kraje Vysočina), ve znění rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. MZP/2017/560/1638 ze dne 27.09.2018 (vydaného z pozice odvolacího orgánu). Vzhledem k těsné vazbě celé liniové stavby a její lokální změny MŽP konstatuje, že citované rozhodnutí, včetně jeho podmínek, je platné (využitelné) i pro tento záměr, a není žádoucí správní úkon podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb. nanovo v rámci JES nahrazovat. Lokální změna nevyvolá žádnou změnu v dotčení zvláště chráněných druhů a další duplicita k podmínkám pravomocně stanoveným v rozhodnutí krajského úřadu nebo v územním rozhodnutí (na základě procesu EIA) by mohla naopak jen komplikovat jejich vymahatelnost.

V důsledku lokální změny nedojde ke změně v dotčení ptáků významné z hlediska cílů Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES, o ochraně volně žijících ptáků, ve znění pozdějších předpisů tak, aby bylo nutné v tomto směru revokovat pravomocné územní rozhodnutí. Odchylný postup při ochraně volně žijících ptáků ve smyslu § 5b odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. není zapotřebí stanovit (uplatnění podmínek stanovených výše uvedeným rozhodnutím krajského úřadu, resp. územním rozhodnutím je dostačující). Záměr se týká nadzemního vedení 400 kV spadajícího do kategorie vedení zvláště vysokého napětí, umístěného mimo rizikové lokality (z hlediska zraňování či úhynu ptáků v důsledku kolizí s vodiči), kde je mj. i vzhledem k větším přeskokovým vzdálenostem možnost usmrcení ptáků elektrickým proudem relativně nízká.

Mimoto je v této souvislosti ve výše uvedeném rozhodnutí krajského úřadu (ve znění rozhodnutí odvolacího orgánu) stanovena (vedle dalšího) také následující podmínka: „10. Zajistit monitoring úhynu ptáků v období vzletu mláďat a v období jarního a podzimního tahu. V prvním roce provozu vedení v celé délce trasy na území v kompetenci KrÚ OŽPZ. V následujících letech ve vypočítaných rizikových úsecích dle monitoringu z předchozích let. Výsledky monitoringu zaslat každoročně k 31.12. KrÚ OŽPZ a na základě zde provedeného vyhodnocení provést opatření k ochraně ptáků proti úrazům, tj. údržbu stávajících funkčních zařízení, instalaci nových a/nebo odinstalování nefunkčních, a to s frekvencí minimálně jeden krát za pět let.“

MŽP posoudilo záměr na základě všech výše uvedených, doložených podkladů a dospělo k závěru, že tento není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., a uděluje souhlas se zásahem do krajinného rázu bez stanovení dalších podmínek.

B. Posouzení z hlediska zákona č. 254/2001 Sb.

Lokální změna se dotýká zájmů chráněných vodním zákonem zejména tím, že se záměr nachází v ochranném pásmu 2a stupně podzemního zdroje Leskovice a v ochranném pásmu III. stupně vodárenské nádrže Švihov na Želivce. Dále se (územním rozhodnutím umístěný) stožár č. 243 nachází ve vzdálenosti cca 170 m od drobného vodního toku – DVT IDVT 10255052. Žádný z dotčených stožárů se nicméně nenachází v záplavovém území, ani nekřížuje nebo není umístěn v blízkosti jiného vodního toku nebo jeho břehové hrany. Podle Souhrnné technické zprávy (STZ) nebude vlastní nadzemní vedení produkovat dešťové ani splaškové vody. Každý stožár má

v rozích 4 betonové patkové základy. Terén v bezprostředním okolí těchto patek, jakož i uvnitř stožárové konstrukce, bude vysvahován tak, aby z těchto prostor co nejlépe odtékala dešťová voda. Tato tvrzení odpovídají konzistentně dokladovému materiálu v celém jeho rozsahu.

Na str. 28 STZ je k ochraně životního prostředí při výstavbě mj. uvedeno následující:

„Při stavební činnosti nutno minimalizovat nepříznivé vlivy na životní prostředí a veřejné zdraví. Vyloučit přejezdy i drobných vodotečí vozidly dopravy či mechanizace.

Zařízení staveniště (provozní plocha zařízení staveniště) neumísťovat v blízkosti obytných či rekreačních objektů, v blízkosti vodních toků, vodních nádrží, nebo v OP vodních zdrojů.

Zároveň zde neprovádět parkování a údržbu mechanismů, neskladovat zde látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Při stavební činnosti nesmí docházet ke znečišťování povrchových či spodních vod, nesmí docházet ke znečišťování komunikací, případné místní znečištění používaných komunikací ihned odstranit.“

Při hodnocení záměru podle zákona č. 254/2001 Sb. vycházelo MŽP rovněž z výše uvedeného stanoviska správce povodí, resp. vyjádření správce toku, kterým je Povodí Vltavy, státní podnik. Tento uvádí, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčích povodí Horní Vltavy a Dolní Vltavy je záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

V citované listině navržené podmínky většinou přímo vyplývají ze závazných právních předpisů a byly navíc zapracovány do projektové dokumentace (str. 21–22 STZ). Záměr je technicky zdůvodněný předloženými doklady a vzhledem k jeho charakteru, rozsahu a lokalizaci nelze předpokládat významně negativní dotčení zájmů chráněných vodním zákonem. Přesto má MŽP za žádoucí, s ohledem na ochranu jakosti povrchových a podzemních vod při provádění stavebních prací, stanovit jako závaznou podmínku včasné předchozí schválení havarijního plánu (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb.), s jehož zpracováním stavebník podle projektové dokumentace (ve vazbě na stanovisko správce povodí) počítá.

MŽP posoudilo záměr na základě předložené projektové dokumentace se závěrem, že tento **není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem, a v souladu s § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb. uděluje souhlas ke stavbě v ochranném pásmu 2a stupně podzemního zdroje Leskovice a v ochranném pásmu III. stupně vodárenské nádrže Švihov na Želivce**, za předpokladu splnění stanovené podmínky.

Závěr:

MŽP vyhodnotilo žádost z hlediska všech právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž správní úkony mohou být podle § 2 odst. 1 zákona č. 148/2023 Sb. součástí JES, a na základě vlastního posouzení dospělo k závěru, že záměr nad rámec správních úkonů uvedených v závazné části tohoto JES a příslušné změny souhlasu s odnětím půdy ze ZPF podle § 10 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., k jejímuž vydání je nyní příslušný Krajský úřad Kraje Vysočina, nevyžaduje vydání žádného dalšího správního úkonu na základě uvedeného ustanovení.

Záměr byl posouzen ze všech relevantních hledisek, resp. z pohledu všech zájmů na úseku ochrany životního prostředí. Na základě charakteru záměru, míry možného dotčení relevantních chráněných zájmů a údajů obsažených v žádosti a v projektové dokumentaci lze konstatovat, že se záměr nedotkne žádného z chráněných zájmů způsobem, který by byl v rozporu s výše citovanými složkovými právními předpisy, a proto lze vydat souhlasné závazné stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost stavebníka prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona č. 148/2023 Sb.

Toto závazné stanovisko bude zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce MŽP, na adrese <https://mzp.gov.cz/cz/ministerstvo/uredni-deska>.

P o u č e n í

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb. není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat, resp. podat rozklad. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona č. 148/2023 Sb. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, a to postupem podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb.

Otisk úředního razítka

RNDr. Miroslav Rokos
ředitel odboru výkonu státní správy IV
podepsáno elektronicky

Rozdělovník:

Obdrží zplnomocněný zástupce žadatele:

- ČEPS Invest, a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, ID DS: 8wip4pd

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo:

- Obec Leskovice, 394 14 Leskovice č. p. 51, ID DS: 6z6btX5

Správní orgány příslušné podle jiných právních předpisů:

- Dopravní a energetický stavební úřad, nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, ID DS: 7mnrnuu
- Městský úřad Pelhřimov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov, ID DS: ugqb3nb
- Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ID DS: ksab3eu

Občanské sdružení informované o zamýšleném zásahu dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.:

- Hlas krajiny, z.s., Dobešov 5, 394 94 Černovice, ID DS: sp5n9ks