

Příloha č. 1 k Nabídce movitého majetku č. j. MZP/2026/130/163

MŽP ČR, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Inventární číslo	Typ majetku	Druh majetk	Název	Datum pořízení	Způsob pořízení	Datum zařazení	Datum návrhu	Datum vyřazení	CZ-CPA	Pořizovací celkem
Původní inv. č.	Výrobní číslo	Dodavatel			Budova	Místnost	Účetní zůst.cena			
0000027975	SPOTŘEBIČE 028	Klimatizace - mobilní jednotka Sinclair			14/09/2022	10	14/09/2022	28.25.12		36 470,53
0000027975	0TUPPAFT200416Y	DCI Czech a.s.			000000000A	923	0,00			
Počet položek celkem		1			Pořizovací celkem					36 470,53
--- KONEC SESTAVY ---									© MÚZO Praha s.r.o. - www.muzo.cz	
Tisk 02.02.2026 15:10:29										
Strana 1										

Nefunkční zařízení.

Zjištěné závady:

Přetržený napájecí kabel, který způsobil poškození základové desky a celkové poškození napájecí části elektroniky.

Plný rozsah poškození jednotky není znám. **MŽP nemůže zaručit**, že po oživení jednotky se neobjeví další problém, který nebylo možné diagnostikovat.

Z výše uvedených důvodů **MŽP nabízí jednotku na náhradní díly**.